

V.- ANUNCIOS

OTROS ANUNCIOS OFICIALES

Consejería de Desarrollo Sostenible

Anuncio de 20/10/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162410-00205. [2021/11490]

A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de 19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión:

Referencia: 162410-00205.

Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Situación: Término municipal de El Picazo (Cuenca). C/ Alarcón y C/ Los Pardos.

Características principales: Acometida subterránea, 20 kV d/c, y nuevo centro de transformación compacto de superficie (CTCS) de 400 kVA, denominado "Alarcón", que sustituye al actual CT "Alarcón". Las actuaciones a realizar son:

1. Acometida subterránea de media tensión, 20 kV d/c, con inicio en empalmes en la LSMT existente (L/16 Sisante, tramo 2) y fin en nuevo CTCS "Alarcón". Conductor: AL HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm². Longitud: 2 x 0,8 m (10 m de canalización).
2. Nuevo CTCS ubicado en C/ Alarcón, denominado "Alarcón" se instalará un edificio prefabricado compacto, tipo EPH-1T-4250, con un conjunto de tres celdas de línea y una celda de protección de transformador por ruptofusible (3L+1P) de corte y aislamiento en hexafluoruro de azufre, máquina transformadora de 400 KVA, cuadro de baja tensión y armario de telegestión.
3. Red de baja tensión (4 circuitos) con origen en el nuevo CTCS y conexión con las instalaciones de baja tensión existentes.
- 4.- Desinstalación/demolición del actual centro de transformación "Alarcón" de 250 kVA.

Finalidad: Mejorar la garantía y seguridad del suministro eléctrico en la zona.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13 (teléfono para cita 969-17-97-43), y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Cuenca, 20 de octubre de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO