

V.- ANUNCIOS

OTROS ANUNCIOS OFICIALES

Consejería de Desarrollo Sostenible

Anuncio de 09/03/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211022577. [2022/2468]

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:

Referencia: E-45211022577.

Titular: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Situación: Término municipal de Garciotum (Toledo)

Proyecto: Sustitución del centro de transformación "Pueblo/Garciotum (432350314)" y soterramiento de varios tramos de la línea aérea de MT. I3561-02- Pielago - Garciotum (Toledo).

Características principales de las instalaciones:

Sustitución del centro de transformación "Pueblo/Garciotum (432350314)" y soterramiento de varios tramos de la línea aérea de alta tensión a 20 kv. "I3561-02-pielago":

actuaciones:

- Nuevo tramo de línea subterránea de alta tensión a 20 kv. con conductores del tipo heprz1 12/20kv 3(1x240) mm² al + h16, con una longitud de 380 metros, entre el apoyo nº 4281 y el nuevo centro de transformación a instalar denominado "Vaquerillo/Garciotum (903750314)".
- Instalación temporal, con el fin de mantener el suministro eléctrico de sus correspondientes abonados y mientras se desmonta el centro de transformación existente "Pueblo/Garciotum (432350314)" y se monta el nuevo CT "Vaquerillo/Garciotum (903750314)", de un centro de transformación integrado de 630 kvas.
- Nuevo centro de transformación compacto de superficie con celdas del tipo 2L+1P y transformador de 400 kvas. denominado "Vaquerillo/Garciotum (903750314)" a ubicar en el mismo terreno que el "Pueblo/Garciotum (432350314)".
- Desmontaje del centro de transformación existente denominado "Pueblo/Garciotum (432350314)"
- Nuevo tramo de línea subterránea de alta tensión a 20 kv. con conductores del tipo HEPRZ1 12/20kv 3(1x240) mm² AL + H16, con una longitud de 486 metros, entre el apoyo nº 29851 y el centro de transformación existente denominado "Cno Viñuelas (903709423)"
- Desmontaje de 626 metros de línea aérea de alta tensión existente con conductores del tipo LA-56 y 7 apoyos.

Finalidad: Solución a distancias antirreglamentarias.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en C/ Huérfanos Cristinos, 5 45071 Toledo o en la siguiente dirección web:

<https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/W4jfwSWhe6yI53p>

Pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Toledo, 9 de marzo de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO