

V.- ANUNCIOS

OTROS ANUNCIOS OFICIALES

Consejería de Desarrollo Sostenible

Anuncio de 13/04/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211022599. [2022/3767]

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:

Referencia: E-45211022599.

Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Situación: Término municipal de Pepino (Toledo).

Proyecto: Soterramiento de la línea aérea de media tensión 3561-1-Entrambosrios entre el apoyo nº 4736 y el CT "Jara Jarillo Pepino" a lo largo del polígono industrial Buenavista. Pepino (Toledo).

Características principales de las instalaciones:

En la línea de alta tensión, a 20 kV., "3561-1 Entrambosrios":

- Sustitución del centro de transformación intemperie existente "Jara Jarillo Pepino, 431560886" por uno de superficie, a denominar "Jara Jarillo (903760886)", con celdas del tipo 3L+1P y transformador de 400 Kvas.
- Nuevo tramo de línea subterránea con conductores del tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm Al + H16 entre el apoyo nº 4736 y celda libre del centro de transformación "Buenavista (432561444)", con una longitud de 488 metros.
- Nuevo tramo de línea subterránea con conductores del tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm. Al + H16 entre celda libre del centro de transformación "Buenavista (432561444)" y el nuevo centro "Jara Jarillo (903760886)", con una longitud de 145 m.
- Traspaso de la línea subterránea existente que alimenta el CT "C Cristina, (432561239)" desde el apoyo nº 4744 al nuevo CT "Jara Jarillo (903760886)".
- Nuevo tramo de línea subterránea con conductores del tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm. Al + H16 entre "Jara Jarillo (903760886)" el apoyo 271 m.
- Desmontaje de 708 m. de línea aérea de alta tensión, junto con sus apoyos sustentadores.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico de la zona.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en C/ Huérfanos Cristinos, 5 45071 Toledo o en la siguiente dirección web:

<https://nube.jccm.es/index.php/s/CduK4YH44ml93T4>

Pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Toledo, 13 de abril de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO