

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 27/05/2022, de la Dirección General de Transición Energética, sobre reconocimiento de utilidad pública de la instalación solar fotovoltaica denominada Entrecaminos, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/01133). [2022/5948]

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo y su informe, y el informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para el reconocimiento de la utilidad pública de la siguiente instalación eléctrica:

Referencia: 2703/01133 (DP: PE-584).

Titular: Energía Kinich, S.L.U. – NIF: B98918048.

Documentación Técnica: Proyecto de ejecución instalación solar fotovoltaica ISF “Entrecaminos” 8 MW pico (7,2 MW nominales) y su infraestructura de evacuación (centro de seccionamiento, línea de evacuación 30 KV, subestación “Madrideos solar” 30/132 KV, línea de evacuación 132 KV e instalaciones de acceso y medida). término municipal de Madridejos provincia de Toledo - Castilla La Mancha. Marzo de 2021. (Autor: Mariano Larios Martínez Ingeniero Industrial colegiado en el Colegio de Asturias).

Características: Instalación solar fotovoltaica de 8.000 kWp y 7.200 kW de potencia en inversores compuesta de: 29085 módulos fotovoltaicos de 275 Wp cada uno, con seguidor a 1 eje.

120 inversores de 60 KW nominales.

1 Centro de Transformación 1,5 MVA + 2MVA

1 Centro de Transformación de 1,5 MVA + 1,5 MVA

1 Centro de Transformación de 2 MVA

LSAT 30 KV 569 m (conexión centros de transformación con centro de seccionamiento)

Centro de seccionamiento.

Línea de evacuación 30 KV de 8212 m (89 + 422+819 subterráneos y 1733+5149 aéreos) (Conexión CS con Subestación Madridejos Solar)

Subestación “Madrideos Solar” 30/132 KV de 20 MVA

LSAT 132 KV 600M (conexión subestación Madridejos Solar Con ST Madridejos).

Tanto la subestación Madridejos Solar como la LSAT 132 KV se utilizarán para la evacuación compartida de las instalaciones solares fotovoltaicas denominadas “Entrecaminos” y “Haza de las Tobas”, (referencia: 2703/01134).

Ubicación planta fotovoltaica: Polígono 9 parcelas 45y 49 y Polígono 10 parcela 120 del TM de Madridejos

Subestación Transformadora: Polígono 80 parcela 102 del TM de Madridejos.

Evacuación: Dispone de permiso de acceso y conexión otorgado por UFD Distribución Electricidad, S.A. e informe de aceptabilidad de REE.

Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.

Antecedentes de hecho.

Primero: Energía Kinich, S.L.U., dispone de resolución de autorización administrativa previa, y autorización administrativa de construcción, de la instalación solar fotovoltaica “Entrecaminos”, y sus infraestructuras de evacuación, mediante resolución de 27/4/2021, de la Dirección General de Transición Energética, (DOCM de 10/5/2021).

Segundo: Con fecha 2/6/2021 Energía Kinich, S.L.U. presentó solicitud de reconocimiento en concreto de utilidad pública de las instalaciones de referencia, adjuntando relación de bienes y derechos afectados que el promotor considera de necesaria ocupación.

Tercero: Mediante anuncio de 27/10/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, se sometió a información pública la solicitud de reconocimiento en concreto de utilidad pública de las instalaciones de referencia. Publicado en:

DOCM de 16/11/2021.

BOP de Toledo de 19/11/2021.

Tablón de edictos del Ayuntamiento de Madridejos, del 29/10/2021 al 17/12/2021.

La Tribuna de Toledo de 4/11/2021.

Durante el periodo de información pública no se presentaron alegaciones.

Cuarto: En cumplimiento con lo establecido en el artículo 146 del Real Decreto 1955/2000 se ha informado a otras Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas por el peticionario como bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación, a fin de que por estas se emita el correspondiente informe. Con el siguiente resultado:

- Ayuntamiento de Madridejos: Se remite solicitud de informe en relación con la declaración de utilidad pública, notificado el 28/10/2021. Se entiende la conformidad al no haber respondido en el plazo establecido.

- Demarcación De Carreteras Del Estado: Se remite solicitud de informe en relación con la declaración de utilidad pública, notificado el 28/10/2021.

Se recibe oficio en el que se indica que “se remite el informe favorable del Servicio de Conservación y Explotación de Toledo de fecha 17/11/2021, al que esta Jefatura de Demarcación presta su conformidad, para su conocimiento y efectos oportunos”.

Se remite informe al titular.

El titular muestra la conformidad con los mismos.

- Confederación Hidrográfica del Guadiana: Se remite solicitud de informe en relación con la declaración de utilidad pública, notificado el 28/10/2021.

Se recibe informe de la CH Guadiana en el que se indica “no tiene inconveniente en acceder a lo solicitado, remitiéndonos, en cualquier caso, a la Resolución, de 22-10-2020 (prorrogada por Resolución de 25-10-2021), por la que se otorga a Energía Kinich, S.L.U. autorización administrativa para la instalación de la línea eléctrica de evacuación (30 KV) que comparten las plantas solares fotovoltaicas “Hazas de las Tobas” y “Entrecaminos”.

Se remite informe al titular.

El titular muestra la conformidad con los mismos.

- Servicio De Política Forestal y EENN (Vías Pecuarias): Se remite solicitud de informe en relación con la declaración de utilidad pública, notificado el 28/10/2021.

Emite informe favorable estableciendo condiciones.

Se remite informe al titular.

- Dirección General Carreteras JCCM: Se remite solicitud de informe en relación con la declaración de utilidad pública, notificado el 28/10/2021.

Se entiende la conformidad al no haber respondido en el plazo establecido.

- CLH (Oleoducto): Se remite solicitud de informe en relación con la declaración de utilidad pública, notificado el 28/10/2021.

Se entiende la conformidad al no haber respondido en el plazo establecido.

- REE: Se remite solicitud de informe en relación con la declaración de utilidad pública, notificado el 28/10/2021.

Se recibe informe en el que se indica que no presenta oposición y se hacen una serie de recomendaciones.

Se remite informe al titular para que acepte o rechace condicionado.

Se muestra conformidad del interesado con el condicionado.

- Telefónica: Se remite solicitud de informe en relación con la declaración de utilidad pública, notificado el 29/10/2021.

Se recibe informe de Telefónica en el que se informa “le indicamos que Telefónica no tiene objeción alguna a la ejecución del proyecto referido siempre y cuando se cumpla la normativa vigente en relación con los paralelismos y cruzamientos con líneas de telecomunicación”.

Se remite informe al titular

El titular muestra la conformidad con los mismos.

- UFD: Se remite solicitud de informe en relación con la declaración de utilidad pública, notificado el 28/10/2021.

Se recibe informe en el que se indica que “no da conformidad a la ejecución de las obras a las que refiere el presente expediente” y solicita aclaraciones para poder dar conformidad al expediente.

Se envía al titular el informe para que alegue en el plazo de 15 días.

Se recibe informe con reparos a la oposición enviando alegaciones a lo indicado por UFD.

Se remiten reparos a UFD.

Se recibe conformidad UFD con el proyecto.

Quinto: En el expediente constan acuerdos alcanzados y autorizaciones obtenidas, así como informe y documentación para acreditar el intento de acuerdo con los propietarios afectados por la solicitud de declaración de utilidad pública de la instalación de referencia con los que no se ha llegado a dicho acuerdo.

Sexto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo cumplió con lo establecido en la resolución de 3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as

delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 29/4/2022 informe favorable a la solicitud de reconocimiento de utilidad pública presentada.

Séptimo: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha informado favorablemente el reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones de referencia.

A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes.

Fundamentos de derecho.

Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para el reconocimiento de la utilidad pública de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Segundo: Justificación de la resolución.

El expediente contiene la documentación necesaria para el reconocimiento de la utilidad pública de la instalación y se ha realizado la tramitación según lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19/06/2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalación de energía eléctrica y demás normativa de aplicación.

Añadir que, tal como establece el artículo 162 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, la servidumbre de paso de energía eléctrica no impide al dueño del predio sirviente cercarlo o edificar sobre él, dejando a salvo dicha servidumbre, siempre que sea autorizado por la Administración competente, que tomará en especial consideración la normativa vigente en materia de seguridad.

Al respecto de la extinción de las servidumbres más allá de la vida de la instalación, el artículo 155, causas de la extinción de la servidumbre de paso, del citado Real Decreto 1955/2000, establece:

“La servidumbre establecida para la ejecución de una instalación eléctrica regulada por este Real Decreto se extinguirá:

- a) Por la retirada de la instalación. Sin embargo, no se producirá la extinción por la adición, cambio o reparación de sus elementos.
- b) Por la falta de uso de la misma sin causa justificada durante un plazo de nueve años desde que se haya interrumpido el servicio.
- c) Por revocación o extinción de la autorización sobre dicha instalación.
- d) Por las demás causas previstas en el Código Civil.”

Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación aportada, se entiende que no existe alguna que impida otorgar el reconocimiento de utilidad pública solicitado.

Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.

Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa; el Decreto 80/2007; el Real Decreto 1955/2000; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de aplicación.

En su virtud resuelve:

Reconocer la utilidad pública de las instalaciones eléctricas de referencia, a favor de Energía Kinich, S.L.U., que llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, relacionados en el anexo I, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. Igualmente, en su caso, supondrá el derecho a que le sea otorgada la oportuna autorización para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública. Se hace constar la conveniencia de

que la promotora, en todo lo posible, realice las ubicaciones finales de obra en coordinación con los propietarios y evaluando las afecciones a sus propiedades para tratar de minimizar las afecciones a las instalaciones e infraestructuras existentes.

Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando los sujetos recurrentes (o sus representantes) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente trámite electrónico disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

<https://www.jccm.es>, código RKGU (apartado "Tramitación Online").

Aquellas personas interesadas no obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Toledo, 27 de mayo de 2022

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

Relación de bienes y derechos afectados por la instalación solar fotovoltaica denominada Entrecaminos, infraestructura auxiliar y de evacuación. Los bienes demaniales se incluyen a efectos informativos y, en su caso, a lo establecido en el artículo 56.2 de la Ley 24/2013.

| Número Orden | Municipio | Datos Catastrales de la Finca | | | Zanja BT (por fuera del vallado) | | | | |
|--------------|------------|-------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | Políg. | Parc. | Propietario | Naturaleza | Paraje | Longitud zanja BT (ml) | Superficie de zanja BT (m ²) | Ocupación temporal por obras (m ²) |
| 1 | Madridejos | 10 | 120 | Manuel Vega Martin del Campo | Labor e Improductivo | La Serna | 6 | 7 | 48 |
| 117 | Madridejos | 9 | 9001 | Ayuntamiento de Madridejos | Vía de Com.Dom.Publi | Camino del Tobosillo | 4 | 5 | 32 |
| 118 | Madridejos | 9 | 49 | Jose Vega Martin del Campo | Labor | Portachuelo | 3 | 4 | 24 |
| 116 | Madridejos | 102 | 80 | 1) Jose Antonio Garcia-Moreno Rodriguez (25% Pr) 2) Isabel Ortiz Gallego Isabel (25% Pr) 3) Julio Inocente Garcia-Moreno Rodriguez (25% Pr) 4) Maria Dolores Ortiz Gallego (25% Pr) | Labor | Haza de las Tobas | | | |

Línea evacuación 30 KV (tramos B y D aéreos)

| Nº Finca | Municipio | Datos Catastrales de la Finca | | | | Línea evacuación 30 KV (Tramos B y D aéreos) | | | | Ocupación temporal accesos a apoyos | | Ocupación temporal LAT | Ocupación temporal de apoyo | Total, ocupación temporal por obras (m ²) | |
|----------|------------|-------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| | | Políg. | Parc. | Propietario | Naturaleza | Paraje | Longitud de vuelo Eje LAT (ml) | Servidum bre de paso de energía eléctrica (m ²) | Nº de apoyo | Superficie de apoyos (m ²) | Acceso apoyo campo a través | | | | Long. (ml) |
| 1 | Madridejos | 10 | 120 | Manuel Vega Martin Del Campo | Labor E Improductivo | La Serna | 7 | 99 | | | 12 | 48 | 14 | | 62 |
| 4 | Madridejos | 10 | 139 | Emilia Rosell Morales | Labor Secano | La Serna | 70 | 1553 | | | | | 140 | | 140 |
| 5 | Madridejos | 10 | 140 | María Del Carmen Ega Martin Del Campo | Labor Secano | La Serna | 54 | 1195 | | | | | 108 | | 108 |
| 6 | Madridejos | 10 | 9010 | Ayuntamiento de Madridejos | Camino | La Serna | 3 | 64 | | | | | 6 | | 6 |
| 7 | Madridejos | 10 | 9003 | Confederación Hidrográfica del Tajo | Hidrografía | Arroyo De La Cañada Del Torrejón | 9 | 181 | | | | | 18 | | 18 |
| 9 | Madridejos | 10 | 9012 | Ayuntamiento de Madridejos | Camino | La Serna | 4 | 52 | | | | | 8 | | 8 |
| 10 | Madridejos | 10 | 154 | Cándido Garcia Mariblanca | Labor | Polillo | 30 | 438 | | | 7 | 28 | 60 | 400 | 488 |
| 14 | Madridejos | 10 | 150 | María Del Carmen Vega Martin Del Campo | Almendros Secano | Polillo | 97 | 1888 | | | 187 | 748 | 194 | 400 | 1342 |
| 17 | Madridejos | 10 | 9009 | Ayuntamiento De Madridejos | Improductivo | Camino Real Camuñas | 4 | 103 | | | | | 8 | | 8 |
| 21 | Madridejos | 63 | 9004 | Ayuntamiento De Madridejos | Camino | Carril Casa Vieja | 3 | 51 | | | | | 6 | | 6 |
| 25 | Madridejos | 63 | 35 | Fausto Garcia Cañadilla | Labor | Lomas De Salobral | 76 | 1.153 | | | 75 | 300 | 152 | 28 | 480 |
| 27 | Madridejos | 63 | 39 | Sanchez Tembleque, S.L. | Labor | Cañada Las Lagrimas | 230 | 4.520 | | | 267 | 1.068 | 460 | 400 | 1928 |
| 32 | Madridejos | 63 | 9004 | Ayuntamiento De Madridejos | Camino | Carril Casa Vieja | | 12 | | | | | | | |
| 33 | | | | Ver Tramo Subterráneo | | | | | | | | | | | |
| 34 | Madridejos | 8 | 9024 | Ayuntamiento De Madridejos | Camino | Camino Del Tobosillo | 19 | 306 | | | | | 38 | | 38 |
| 36 | Madridejos | 63 | 9007 | Confederación Hidrográfica del Tajo | Acequia | Salobral | 5 | 54 | | | | | 10 | | 10 |

| Nº Finca | Municipio | Datos Catastrales de la Finca | | | | Línea evacuación 30 kV (Tramos B y D aéreos) | | | | | Ocupación temporal accesos a apoyos | | Ocupación temporal de apoyo | | Total, ocupación temporal por obras (m²) |
|----------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----|------------------------------------------|
| | | Políg. Parc. | Propietario | Naturaleza | Paraje | Longitud de vuelo Eje LAT (ml) | Servidum bre de paso de energía eléctrica (m²) | Nº de apoyo | Superficie de apoyos (m²) | Long. (ml) | Sup. (m²) | Superficie (m²) | Superficie (m²) | | |
| 38 | Madridejos | 63 | 119 | Abraham Cezar Mora | Labor | Cañada Las Lagrimas | 36 | 743 | | | | | 72 | | 72 |
| 39 | Madridejos | 63 | 120 | María Del Carmen Vega Martin Del Campo | Almendo Regadio | Cañada Las Lagrimas | 288 | 5.061 | 10 Y 12 | 10-(3,28) 12-(4,24) | 307 | 1.228 | 576 | 800 | 2604 |
| 45 | Madridejos | 63 | 155 | Damiana López Sanchez | Labor | Poza Rica | 197 | 3.767 | | | | | 394 | | 394 |
| 46 | Madridejos | 63 | 154 | Miguel Gallego Sevilla | Labor | Poza Rica | 1 | 22 | | | | | 2 | | 2 |
| 50 | Madridejos | 63 | 167 | Fausto Garcia Cañadilla | Labor | Poza Rica | 148 | 2.469 | 14 | 2,96 | 114 | 456 | 296 | 400 | 1152 |
| 52 | Madridejos | 62 | 9003 | Ayuntamiento De Madridejos | Improductivo | Camino | 6 | 121 | | | | | 12 | | 12 |
| 57 | Madridejos | 62 | 233 | Luis Rodriguez-Martin Delgado | Viña Espaldera Regadio | Poza Rica | 70 | 1.144 | 16 | 2,96 | 104 | 416 | 140 | 400 | 956 |
| 58 | Madridejos | 62 | 232 | 1) Francisco Rodriguez Infantés (50% Pr) 2) María Carmen Pique Zamora (50% Pr) | Viña Espaldera Regadio | Poza Rica | 66 | 1.213 | | | | | 132 | | 132 |
| 64 | Madridejos | 62 | 9012 | Ayuntamiento De Madridejos | Improductivo | Camino | 10 | 78 | | | | | 20 | | 20 |
| 65 | Madridejos | 62 | 393 | Juan Carlos Cañadilla Villamayor | Labor | Poza Rica | 49 | 691 | | | | | 98 | | 98 |
| 77 | Madridejos | 62 | 395 | Carmen Garcia Suelto Diaz (100% Pr) | Labor | Poza Rica | 37 | 1.097 | | | | | 74 | | 74 |
| 82 | Madridejos | 62 | 160 | María Del Carmen Vega Martin del Campo | ViñaEspalderaRegadio | Poza Rica | 177 | 3.115 | 24 | 3,28 | 72 | 288 | 354 | 400 | 1042 |
| 84 | Madridejos | 62 | 152 | Herederos De Anastasio Sevilla Escalona | Labor | Poza Rica | 82 | 1.516 | | | | | 164 | | 164 |
| 91 | Madridejos | 62 | 93 | Antonia Cobo Rodriguez | Labor | Poza Rica | 143 | 3.034 | | | | | 286 | | 286 |
| 93 | Madridejos | 62 | 9004 | Ayuntamiento de Madridejos | Improductivo | Camino | 10 | 272 | | | | | 20 | | 20 |
| 95 | Madridejos | 59 | 9005 | Ayuntamiento de Madridejos | Improductivo | Camino Del Tobosillo | 15 | 403 | | | | | 30 | | 30 |
| 96 | Madridejos | 59 | 112 | Herederos De Raimundo Nieves López | Viña | Huerta Marcelino Rom | 33 | 1.264 | | | | | 66 | | 66 |
| 97 | Madridejos | 59 | 9001 | Ayuntamiento De Madridejos | Improductivo | Camino De Los Yesos | 6 | 159 | | | | | 12 | | 12 |

| Nº Finca | Municipio | Datos Catastrales de la Finca | | | | Línea evacuación 30 kV (Tramos B y D aéreos) | | | | Ocupación temporal accesos a apoyos | | Ocupación temporal de apoyo | | Total, ocupación temporal por obras (m²) |
|----------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| | | Políg. Parc. | Propietario | Naturaleza | Paraje | Longitud de vuelo Eje LAT (ml) | Servidum bre de paso de energía eléctrica (m²) | Nº de apoyo | Superficie de apoyos (m²) | Acceso apoyo campo a través | Superficie (m²) | Superficie (m²) | Superficie (m²) | |
| 99 | Madridejos | 60 | 485 | Álvaro Alcobendas Castillo | | 155 | 3.393 | | | | | 310 | | 310 |
| 101 | Madridejos | 60 | 9005 | Ayuntamiento De Madridejos | Vía De Com. De Dom.Pub | 4 | 101 | | | | | 8 | | 8 |
| 103 | Madridejos | 60 | 489 | Herederos De Aurelio Nieves Villamayor | Labor | 90 | 1.766 | | | | | 180 | | 180 |
| 104 | Madridejos | 60 | 490 | Antonia Diaz Suarez | Labor | 98 | 1.344 | 30 y 31 | 30-2,76 31-3,35 | 87 | 348 | 196 | 800 | 1344 |
| 106 | Madridejos | 60 | 508 | Emilio Aguado Moreno | Víña | 64 | 869 | 32 | 3,03 | 10 | 40 | 128 | 400 | 568 |
| 108 | Madridejos | 60 | 9001 | Ministerio De Transportes, Movilidad Y Agenda Urbana | Vía De Com. De Dom.Pub | 54 | 934 | | | | | 108 | | 108 |
| 111 | Madridejos | 60 | 502 | María Consuelo Cepeda Martin | Almendros Secano | 108 | 1.874 | 33 | 3,72 | 106 | 424 | 216 | 400 | 1040 |
| 112 | Madridejos | 60 | 9002 | Ayuntamiento De Madridejos | Vía De Com. De Dom.Pub | 20 | 390 | | | | | 40 | | 40 |
| 113 | Madridejos | 101 | 71 | Herederos De Felipe Fernández Sevilla | Labor | 74 | 1.217 | | | | | 148 | | 148 |
| 114 | Madridejos | 101 | 73 | María Dolores Ortiz López | Labor | 276 | 5.760 | 34 y 35 | 34-4,93 35-22,43 | 276 | 1.104 | 552 | 800 | 2456 |
| 115 | Madridejos | 101 | 9001 | Ayuntamiento De Madridejos | Vía De Com. De Dom.Pub | | 3 | | | | | | | |
| T1 | Madridejos | 63 | 12 | María Jesús Sanchez Laguna | Labor | | | | | 3/16 (PRIV ADA) | 76 | | | 76 |
| T2 | Madridejos | 62 | 212 | 1) Teodoro Guijarro Nieves (Pr) 2) Pedro Eladio Guijarro Romo (Us) | Olivos Secano | | | | | 66 | 264 | | | 264 |

| Nº Finca | Municipio | Datos Catastrales de la Finca | | | | Línea evacuación 30 kV (Tramos B y D aéreos) | | | | Ocupación temporal accesos a apoyos | | Ocupación temporal LAT | Ocupación temporal de apoyo | Total, ocupación temporal por obras (m ²) |
|----------|------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | Políg. Parc. | Propietario | Naturaleza | Paraje | Longitud de vuelo Eje LAT (ml) | Servidum bre de paso de energía eléctrica (m ²) | Nº de apoyo | Superficie de apoyos (m ²) | Acceso apoyo campo a través | Long. (ml) | Sup. (m ²) | Superficie (m ²) | |
| T3 | Madridejos | 62 | 215 | 1) Jose Antonio Sevilla Gujjarro (50% Pr) 2) Josefa Tendero Gallego (50% Pr) | Viña | Poza Rica | | | | 104 | 416 | | | 416 |
| T4 | Madridejos | 62 | 156 | Rafael Palomino Escalona (100% Pr) | Labor | Poza Rica | | | | 159 | 636 | | | 636 |
| T5 | Madridejos | 62 | 155 | Francisca Madridejos Diaz | Viña En Espaldera Secano | Poza Rica | | | | 86 | 344 | | | 344 |

Línea evacuación 30 KV (tramos a, c y e subterráneos)

| Número Finca | Municipio | Datos Catastrales de la Finca | | | | | | Línea evacuación 30 KV tramos A, C y E subterráneos | | | | | |
|--------------|------------|-------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | Polígono | Parcela | Propietario | Naturaleza | Paraje | Longitud (ml) | Superficie de servidumbre (m ²) | Arquetas (Ud) | Hitos (Ud) | Superficie de ocupación (m ²) | Ocupación temporal (m ²) | |
| 1 | Madridejos | 10 | 120 | Manuel Vega Martín del Campo | Labor Improductivo | La Serna | 56 | 45 | 3 | 4,23 | | 224 | |
| 31 | Madridejos | 63 | 97 | Guillermo Sanchez Rodriguez | Vña Y Labor | Salobral | 10 | 8 | 1 | 1,41 | | 40 | |
| 32 | Madridejos | 63 | 9004 | Ayuntamiento de Madridejos | Camino | Carril Casa Vieja | 35 | 23 | 1 | 2,46 | | 140 | |
| 33 | Madridejos | 63 | 9009 | Junta de Comunidades de Castilla La Mancha | Vía Com. De Dom. Público | Villacafñas | 19 | 6 | | | | 76 | |
| 34 | Madridejos | 8 | 9024 | Ayuntamiento de Madridejos | Vía Com. De Dom. Público | Camino del Tobosillo | 293 | 232 | 2 | 3,24 | 6 | 1.172 | |
| 35 | Madridejos | 8 | 153 | María del Sagrario Mayorga Sevilla | Labor | Salobral | 11 | 9 | 1 | 1,41 | | 44 | |
| 114 | Madridejos | 101 | 73 | María Dolores Ortiz López | Labor | Haza De Las Tobas | 5 | 4 | 1 | 1,41 | | 20 | |
| 115 | Madridejos | 101 | 9001 | Ayuntamiento de Madridejos | Vía Com. De Dom. Público | Camino Viejo Tembleque | 451 | 240 | 7 | 10,23 | | 1.804 | |
| 116 | Madridejos | 102 | 80 | 1) Jose Antonio Garcia-Moreno Rodriguez (25% Pr) 2) Isabel Ortiz Gallego Isabel (25% Pr) 3) Julio Inocente Garcia-Moreno Rodriguez (25% Pr) 4) Maria Dolores Ortiz Gallego (25% Pr) | Labor | Haza de Las Tobas | 271 | 215 | 5 | 7,05 | | 1.084 | |

Línea subterránea evacuación 132 Kv

| Número Finca | Municipio | Datos de la finca | | | | | Línea subterránea evacuación 132 kv | | | | | | |
|--------------|------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | Polígono | Parcela | Propietario | Naturaleza | Paraje | Longitud (m) | Servidumbre de ocupación (m2) | Cámaras de tiro (Ud) | Superficie de ocupación (m2) | Hilos (Ud) | Superficie de ocupación (m2) | Ocupación temporal por obras (m2) |
| 115 | Madridejos | 101 | 9001 | Ayuntamiento de Madridejos | Vía Com. De Dom. Público | Camino Viejo Tembleque | 61 | 98 | | | | | |
| 116 | Madridejos | 102 | 80 | 1) Jose Antonio Garcia-Moreno Rodriguez (25% Pr) 2) Isabel Ortiz Gallego Isabel (25% Pr) 3) Julio Inocente Garcia-Moreno Rodriguez (25% Pr) 4) María Dolores Ortiz Gallego (25% Pr) | Labor | Haza De Las Tobas | 282 | 451 | 1 | 8 | 5 | 0,1 | 2.256 |