

## V.- ANUNCIOS

### OTROS ANUNCIOS OFICIALES

#### Consejería de Desarrollo Sostenible

#### **Anuncio de 26/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211022253. [2022/5250]**

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:

Referencia: E-45211022253.

Titular: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Situación: Términos municipales de Navahermosa y Los Navalmorales (Toledo).

Proyecto: Soterramiento L.A.M.T. A 20 KV. S/C desde el apoyo n.º 3652 hasta el C.T. Cedena 2 Urb. n.º 423451374.

Características principales de las instalaciones:

Desmontaje y soterramiento de la línea de alta tensión a 20 kV. S/C, denominada "L/14 Cedena tramo 52 de la ST Los Navalmorales 3642", desde el apoyo n.º 3652 hasta el centro de transformación "Cedena 2 Urb. n.º 423451374".

Actuaciones

Nueva alimentación al C.T. Cedena 1 Urb. N.º 423450310:

- Montaje de dos nuevos apoyos metálicos, denominados n.º 1 y 2 del tipo 16C-4500.
- Nuevo tramo de línea aérea de alta tensión a 20 kV. S/C con 98 metros de conductor tipo LA-110 desde el apoyo existente n.º 3667 a nuevo apoyo denominado como n.º 1 y desde este al apoyo n.º 2, instalando cruceta de derivación en el apoyo de entronque existente n.º 3667 y seccionadores unipolares en el apoyo n.º 1.
- Nuevo tramo de línea subterránea a 20 kV. con conductores del tipo AL HEPRZ1 12/20 kV. 3x240 mm<sup>2</sup>. desde el apoyo n.º 2 hasta el CT Cedena 1 (n.º 423450310), con una longitud de 229 metros.

Nueva alimentación al C.T. Cedena 2 Urb. n.º 423451374:

- Montaje de dos nuevos apoyos metálicos, denominados n.º 3 y 4 del tipo 14C-4500.
- Nuevo tramo de línea aérea de alta tensión a 20 kV. S/C con 63 metros de conductor tipo LA-110 desde el apoyo existente n.º 665 a nuevo apoyo denominado como n.º 3 y desde este al apoyo n.º 4, instalando cruceta de derivación en el apoyo de entronque existente n.º 665 y seccionadores unipolares en el apoyo n.º 3.
- Nuevo tramo de línea subterránea a 20 kV. con conductores del tipo AL HEPRZ1 12/20 kV. 3x240 mm<sup>2</sup>. desde el apoyo n.º 4 hasta el CT Cedena 2 Urb. (n.º 423451374), con una longitud de 347 metros.

Desmontaje de L.A.M.T.:

Desmontaje de tramo de línea aérea denominada L/14 Cedena, tramo 52 de la ST Los Navalmorales 3642, entre el apoyo n.º 3652 y el CT Cedena 2 (n.º 423451374), desmontándose los apoyos n.º 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687 y 3688, con un total de 397 metros.

Finalidad: Solución a varias distancias antirreglamentarias.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en C/ Huérfanos Cristinos, 5 45071 Toledo o en la siguiente dirección web:

<https://nube.jccm.es/index.php/s/Pb2VWbmmauidFCI>

Pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Toledo, 26 de mayo de 2022

El Delegado Provincial  
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO